平成30年3月分

五領川浄化センター平常試験結果

平成30年04月25日

日	曜日	天候	気温(℃) 最高	気温(℃) 最低	処理水量 (m3)	放流水量 (m3)	透視度(cm) 沈砂流入	透視度(cm) タンク流入	透視度(cm) 反応タンク	透視度(cm) 終沈	透視度(cm) 放流	pH(-) 沈砂流入	pH(-) タンク流入	pH(-) 反応タンク	pH(-) 終沈	pH(-) 放流	DO(mg/l) 沈砂流入	DO(mg/l) タンク流入	DO(mg/l) 反応タンク	DO(mg/l) 終沈	DO(mg/l) 放流	COD(mg/l) 沈砂流入	COD(mg/l) タンク流入	COD(mg/l) 反応タンク	COD(mg/l) 終沈	COD(mg/l) 放流	水温(℃) 沈砂流入	水温(℃) タンク流入	水温(℃) 反応タンク	水温(℃) 終沈	水温(℃) 放流	反応タンク MLSS (mg/l)	反応タンク RSSS (mg/l)	反応タンク T1 SV (%)	反応タンク T2 SV (%)	反応タンク T3 SV (%)	反応タンク T1 SVI	反応タンク T2 SVI	反応タンク T3 SVI	反応タンク 空気倍率
1	木	●	13.0	5.0	7,210	7,302	3	8	12	64	62	7.4	6.7	6.4	6.5	6.7	2.6	2.2	0.9	2.6	3.1						14.5	14.7	14.4	14.1	15.2			21	21	20				4.1
2	金	◎	7.0	4.0	5,879	6,117	4	8	22	62	52	7.4	6.8	6.4	6.2	6.2	3.3	1.4	6.3	2.5	2.9						13.0	13.0	13.3	13.3	13.3	3,300	7,300	22	22	22	67	67	71	5.1
3	土	○			5,247	5,539																																		5.7
4	日	○			5,561	5,787																																		5.4
5	月	●	14.0	6.0	7,240	7,353	4	8	10	74	56	7.5	7.0	6.5	6.4	6.4	2.2	0.6	4.2	2.4	3.2						14.4	13.7	14.2	13.8	13.9	3,300	7,600	24	24	22	73	73	71	4.1
6	火	◎	8.0	1.0	6,064	6,144	4	10	32	75	67	7.3	6.8	6.1	6.1	6.2	1.3	0.6	6.2	2.7	3.4						15.1	14.5	14.6	14.3	15.2			23	23	24				4.9
7	水	○	9.0	-1.0	5,540	5,821	4	9	19	98	89	7.3	6.9	6.4	6.5	6.6	3.4	2.5	5.0	3.6	4.5	125	53	22	10	11	13.2	13.6	13.8	13.0	13.1	3,400	7,900	24	23	23	71	72	72	5.4
8	木	●	15.0	4.0	5,661	5,913	4	8	18	72	67	7.6	7.0	6.2	6.3	6.2	1.9	0.5	4.6	2.2	3.0						13.9	13.8	14.3	14.0	14.3			21	22	19				5.2
9	金	●	11.0	6.0	6,844	7,050	3	8	23	86	63	7.4	6.8	6.4	6.4	6.4	2.6	1.2	0.5	2.0	2.8						15.1	13.6	14.6	14.4	14.5	2,900	7,600	20	20	18	69	69	67	4.3
10	土	◎			5,212	5,553																																		5.7
11	日	○			5,043	5,404																																		5.9
12	月	○	11.0	-1.0	5,258	5,564	4	8	32	84	70	7.6	6.8	6.3	6.1	6.2	2.7	1.4	4.9	2.6	3.3						13.8	14.2	14.2	13.9	14.1	3,100	6,600	24	21	19	77	72	66	5.7
13	火	○	20.0	2.0	5,181	5,491	4	8	32	75	65	7.4	6.7	6.1	6.2	6.2	1.8	0.3	4.9	2.0	2.8						13.8	14.2	14.1	14.1	14.1			21	21	19				5.7
14	水	○			5,135	5,459	4	8	23	65	63	7.6	6.8	6.2	6.3	6.3	2.8	1.5	1.6	2.3	3.0						15.7	15.6	15.7	15.3	15.3	2,900	5,500	20	20	18	69	69	69	5.8
15	木	○	23.0	9.0	5,183	5,456	3	7	21	76	64	7.2	6.7	6.1	6.2	6.4	1.4	1.3	4.0	2.2	2.9						15.5	15.2	15.2	15.4	15.3			19	18	17				5.7
16	金	●	12.0	3.0	5,609	5,902	4	8	14	83	64	7.6	6.8	6.5	6.5	6.6	2.1	2.0	0.5	2.9	3.9						14.5	15.0	15.3	15.1	15.0	2,700	8,400	19	19	16	70	68	62	5.3
17	土	●			4,755	5,146																																		6.3
18	日	◎			4,839	5,178																																		6.2
19	月	●	12.0	10.0	5,499	5,730	4	8	13	76	60	7.3	6.7	6.2	6.3	6.3	0.5	0.3	5.2	2.9	3.0						15.0	15.3	15.2	15.7	15.0	3,000	7,000	19	19	20	63	66	74	5.4
20	火	●	9.0	6.0	5,634	5,835	4	8	21	67	62	7.5	6.8	6.6	6.4	6.4	3.3	2.0	1.7	2.4	3.0						14.0	14.5	15.0	14.7	14.5			18	19	16				5.3
21	水	○			5,247	5,520																																		5.7
22	木	●	10.0	6.0	6,248	6,472	4	7	16	76	63	7.4	6.7	6.4	6.5	6.6	2.6	1.5	0.4	3.0	3.9	148	70	18	13	13	14.0	14.6	15.0	14.6	14.9			16	18	16				4.7
23	金	◎	8.0	5.0	5,918	6,116	3	8	32	84	67	7.4	6.6	6.1	6.3	6.3	0.5	0.3	0.5	2.4	3.3						15.6	15.4	16.0	15.4	15.8	2,600	6,200	16	18	17	62	67	65	5
24	土	○			5,131	5,430																																		5.8
25	日	○			4,922	5,205																																		6.1
26	月	○	22.0	5.0	5,130	5,364	3	7	32	78	70	7.3	6.7	6.1	6.1	6.2	1.2	0.8	1.0	2.7	3.4						15.8	15.1	15.1	14.8	14.7	2,700	5,000	18	19	19	67	70	70	5.8
27	火	○	24.0	6.0	5,046	5,321	4	8	32	75	68	7.1	6.6	6.2	6.3	6.3	0.5	0.9	0.5	2.2	2.9						15.6	15.3	15.5	15.1	15.1			16	18	17				5.9
28	水	○	24.0	7.0	5,063	5,292	3	8	25	96	81	7.4	6.7	6.3	6.4	6.4	1.8	0.9	0.5	2.4	3.7						15.2	16.1	16.4	15.9	16.0	2,400	5,600	16	17	16	67	65	64	5.8
29	木	○	21.0	7.0	4,999	5,225	3	8	18	75	72	7.5	6.8	6.3	6.3	6.3	0.6	0.5	0.5	2.1	3.2						15.8	16.2	16.4	15.9	15.8			16	17	15				5.9
30	金	○	15.0	7.0	4,845	5,114	3	8	15	74	70	7.3	6.8	6.4	6.3	6.3	1.9	1.2	0.7	2.1	2.6						15.4	16.6	17.0	16.7	16.7	2,300	5,400	15	14	15	65	56	60	6.1
31	土	○			4,738	4,994																																		6.3

	気温(℃) 最高	気温(℃) 最低	処理水量 (m3)	放流水量 (m3)	透視度(cm) 沈砂流入	透視度(cm) タンク流入	透視度(cm) 反応タンク	透視度(cm) 終沈	透視度(cm) 放流	pH(-) 沈砂流入	pH(-) タンク流入	pH(-) 反応タンク	pH(-) 終沈	pH(-) 放流	DO(mg/l) 沈砂流入	DO(mg/l) タンク流入	DO(mg/l) 反応タンク	DO(mg/l) 終沈	DO(mg/l) 放流	COD(mg/l) 沈砂流入	COD(mg/l) タンク流入	COD(mg/l) 反応タンク	COD(mg/l) 終沈	COD(mg/l) 放流	水温(℃) 沈砂流入	水温(℃) タンク流入	水温(℃) 反応タンク	水温(℃) 終沈	水温(℃) 放流	反応タンク MLSS (mg/l)	反応タンク RSSS (mg/l)	反応タンク T1 SV (%)	反応タンク T2 SV (%)	反応タンク T3 SV (%)	反応タンク T1 SVI	反応タンク T2 SVI	反応タンク T3 SVI	反応タンク 空気倍率
最大値	24.0	10.0	7,240	7,353	4	10	32	98	89	7.6	7.0	6.6	6.5	6.7	3.4	2.5	6.3	3.6	4.5	148	70	22	13	13	15.8	16.6	17.0	16.7	16.7	3,400	8,400	24	24	24	77	73	74	6.3
最小値	7.0	-1.0	4,738	4,994	3	7	10	62	52	7.1	6.6	6.1	6.1	6.2	0.5	0.3	0.4	2.0	2.6	125	53	18	10	11	13.0	13.0	13.3	13.0	13.1	2,300	5,000	15	14	15	62	56	60	4.1
平均値	14.4	4.9	5,480	5,735	4	8	22	77	66	7.4	6.8	6.3	6.3	6.4	2.0	1.1	2.6	2.5	3.2	137	62	20	12	12	14.7	14.8	15.0	14.7	14.8	2,900	6,700	19	20	18	68	68	68	5.5
合　計			169,881	177,797																																			