令和1年6月分

五領川浄化センター平常試験結果

令和01年08月16日

日	曜日	天候	気温(℃) 最高	気温(℃) 最低	処理水量 (m3)	放流水量 (m3)	透視度(cm) 沈砂流入	透視度(cm) タンク流入	透視度(cm) 反応タンク	透視度(cm) 終沈	透視度(cm) 放流	pH(-) 沈砂流入	pH(-) タンク流入	pH(-) 反応タンク	pH(-) 終沈	pH(-) 放流	DO(mg/l) 沈砂流入	DO(mg/l) タンク流入	DO(mg/l) 反応タンク	DO(mg/l) 終沈	DO(mg/l) 放流	COD(mg/l) 沈砂流入	COD(mg/l) タンク流入	COD(mg/l) 反応タンク	COD(mg/l) 終沈	COD(mg/l) 放流	水温(℃) 沈砂流入	水温(℃) タンク流入	水温(℃) 反応タンク	水温(℃) 終沈	水温(℃) 放流	反応タンク MLSS (mg/l)	反応タンク RSSS (mg/l)	反応タンク T1 SV (%)	反応タンク T2 SV (%)	反応タンク T3 SV (%)	反応タンク T1 SVI	反応タンク T2 SVI	反応タンク T3 SVI	反応タンク 空気倍率
1	土	○			4,424	4,520																																	7.3
2	日	◎			4,366	4,478																																	7.4
3	月	○	28.0	17.0	4,839	4,846	3	7	32	101	101	7.1	6.7	6.4	6.7	6.6	0.2	0.5	0.3	1.7	2.7						22.7	22.9	23.1	22.7	22.8	2,900	7,300	89	87	94	307	311	269	6.6
4	火	○	31.0	19.0	4,726	4,795	3	8	32	101	101	7.3	6.6	6.5	6.7	6.8	0.2	0.3	0.2	2.7	2.9						22.2	22.1	22.3	22.1	22.2			85	86	93				6.7
5	水	◎	30.0	20.0	4,738	4,759	3	8	28	101	101	7.8	6.8	6.6	6.8	6.8	0.4	0.6	0.2	2.7	3.2	153	80	12	10	9.0	22.8	23.3	23.5	23.0	23.3	2,800	5,700	90	88	94	321	352	285	6.7
6	木	○	27.0	19.0	4,791	4,840	3	8	32	101	101	7.4	6.8	6.6	6.8	6.8	0.1	0.2	0.4	2.1	2.8						23.6	23.7	23.8	23.4	23.5			87	87	94				6.6
7	金	●	25.0	18.0	5,088	5,094	4	6	32	101	101	7.5	6.8	6.7	6.9	6.8	0.2	0.2	0.2	2.4	2.2						23.5	23.2	23.5	23.2	23.1	2,800	5,400	90	87	92	321	322	271	6.2
8	土	●			4,730	4,836																																	6.7
9	日	◎			4,432	4,528																																	7.3
10	月	●	22.0	18.0	4,809	4,843	2	8	32	101	101	7.4	6.7	6.4	6.5	6.6	0.2	0.3	1.1	2.2	2.9						22.1	22.5	22.7	22.3	22.2	2,800	7,100	88	86	94	314	319	269	6.6
11	火	○	24.0	17.0	4,870	4,901	3	9	32	101	101	7.4	6.8	6.5	6.7	6.6	0.2	0.2	0.3	2.0	2.6						23.2	23.5	23.8	23.5	23.4			88	89	91				6.6
12	水	◎	24.0	17.0	5,016	5,048	3	6	26	101	101	7.5	6.7	6.3	6.6	6.5	0.1	0.2	3.3	1.7	2.6						22.7	22.9	23.2	22.7	22.7	2,900	6,300	89	88	92	307	314	263	6.4
13	木	○	26.0	16.0	4,977	4,999	3	7	32	101	101	7.3	6.7	6.4	6.6	6.6	0.6	0.3	3.9	2.1	2.4						23.3	23.2	23.3	23.2	23.2			89	86	93				6.4
14	金	○	30.0	18.0	4,755	4,762	4	7	32	101	101	7.5	6.8	6.4	6.6	6.6	0.2	0.4	3.3	2.2	2.4						22.9	23.4	23.6	23.4	23.3	2,800	6,100	86	87	93	307	322	274	6.8
15	土	◎			4,584	4,659																																	6.9
16	日	●			5,516	5,530																																	5.8
17	月	◎	23.0	15.0	4,880	4,909	3	7	32	101	101	7.2	6.5	6.4	6.6	6.4	0.4	0.3	1.3	2.1	2.8						22.9	22.9	23.0	22.8	22.8	2,800	5,500	89	88	94	318	326	276	6.6
18	火	○	28.0	14.0	4,995	5,050	4	8	32	101	101	7.4	6.7	6.7	6.5	6.6	0.2	0.4	3.7	1.9	2.6						22.1	22.8	22.8	22.6	22.6			84	86	93				6.4
19	水	◎	27.0	20.0	4,743	4,782	6	12	29	101	101	7.9	6.8	6.5	6.8	6.8	0.6	1.4	3.6	3.2	3.0	153	68	9.0	9.0	9.0	22.2	22.8	23.0	22.7	22.7	2,600	7,300	84	82	92	323	328	288	6.8
20	木	○	27.0	18.0	4,899	4,923	3	6	32	101	101	7.5	6.6	6.5	6.6	6.7	0.1	0.2	2.3	2.2	3.0						23.2	23.5	23.6	23.1	23.3			86	81	90				6.5
21	金	◎	32.0	18.0	4,963	4,990	3	6	32	101	101	7.4	6.6	6.3	6.6	6.7	0.2	0.3	1.4	2.2	3.0						22.4	23.1	23.5	23.2	23.1	2,800	5,600	86	85	89	307	315	262	6.4
22	土	●			4,512	4,586																																	7
23	日	◎			4,467	4,542																																	7.1
24	月	○	25.0	18.0	4,818	4,841	3	7	32	101	101	7.4	6.6	6.6	6.6	6.7	0.2	0.5	1.8	2.1	2.6						23.2	23.5	23.6	23.4	23.5	2,900	5,900	84	85	89	290	304	262	6.7
25	火	○	30.0	18.0	4,881	4,917	3	7	32	101	101	7.3	6.1	6.2	6.6	6.6	0.5	1.1	2.1	1.6	2.3						22.7	23.3	23.6	23.3	23.4			80	82	90				6.6
26	水	○	32.0	19.0	5,121	5,139	2	8	32	101	101	7.3	6.5	6.5	6.6	6.9	0.1	0.2	2.7	2.0	2.7						23.3	23.6	23.8	23.4	23.6	2,700	6,900	75	74	85	278	285	266	6.3
27	木	◎	29.0	23.0	4,972	4,994	3	7	32	101	101	7.4	6.5	6.7	6.6	6.7	0.4	0.6	1.8	1.4	2.3						23.0	24.2	24.3	24.1	24.1			84	82	90				6.3
28	金	●	27.0	23.0	6,021	6,017	3	8	32	101	101	7.3	6.7	6.6	6.7	6.6	0.2	0.1	0.2	1.9	2.4						23.0	23.3	23.7	23.4	23.6	2,500	8,700	63	67	79	252	279	263	5.2
29	土	●			5,020	5,058																																	6.2
30	日	●			5,981	5,976																																	5.2

	気温(℃) 最高	気温(℃) 最低	処理水量 (m3)	放流水量 (m3)	透視度(cm) 沈砂流入	透視度(cm) タンク流入	透視度(cm) 反応タンク	透視度(cm) 終沈	透視度(cm) 放流	pH(-) 沈砂流入	pH(-) タンク流入	pH(-) 反応タンク	pH(-) 終沈	pH(-) 放流	DO(mg/l) 沈砂流入	DO(mg/l) タンク流入	DO(mg/l) 反応タンク	DO(mg/l) 終沈	DO(mg/l) 放流	COD(mg/l) 沈砂流入	COD(mg/l) タンク流入	COD(mg/l) 反応タンク	COD(mg/l) 終沈	COD(mg/l) 放流	水温(℃) 沈砂流入	水温(℃) タンク流入	水温(℃) 反応タンク	水温(℃) 終沈	水温(℃) 放流	反応タンク MLSS (mg/l)	反応タンク RSSS (mg/l)	反応タンク T1 SV (%)	反応タンク T2 SV (%)	反応タンク T3 SV (%)	反応タンク T1 SVI	反応タンク T2 SVI	反応タンク T3 SVI	反応タンク 空気倍率
最大値	32.0	23.0	6,021	6,017	6	12	32	101	101	7.9	6.8	6.7	6.9	6.9	0.6	1.4	3.9	3.2	3.2	153	80	12	10	9	23.6	24.2	24.3	24.1	24.1	2,900	8,700	90	89	94	323	352	288	7.4
最小値	22.0	14.0	4,366	4,478	2	6	26	101	101	7.1	6.1	6.2	6.5	6.4	0.1	0.1	0.2	1.4	2.2	153	68	9.0	9.0	9.0	22.1	22.1	22.3	22.1	22.2	2,500	5,400	63	67	79	252	279	262	5.2
平均値	27.4	18.3	4,898	4,939	3	8	31	101	101	7.4	6.6	6.5	6.7	6.7	0.3	0.4	1.7	2.1	2.7	153	74	11	9.5	9.0	22.9	23.2	23.4	23.1	23.1	2,800	6,500	85	84	91	304	315	270	6.5
合　計			146,934	148,162																																			