

質問書に対する回答

入札名称：令和6年度 五領川浄化センター自家発電設備更新工事

No	質問内容	回答
1	特記仕様書 第3節(6) その他 アに、「認定証票・合格証」(一般社団法人 日本内燃力発電設備協会)は流用とし、既設盤から取り外しの上、本機器へ取り付けるとありますが、既設製造会社をご教授ください。	発電機：三菱電機(株) 制御盤：三菱電機(株) 原動機：ヤンマー ・更新工事施工にあたっては、協会および既設製造会社の規定を遵守すること。
2	特記仕様書 第3節(6) その他 ウに、本機器と既設監視制御設備との信号確認試験については、既設 LCD 監視制御・帳票作成装置 1,2<LCD-01,02>において、監視信号の確認と制御信号の中央操作を実施することをもって完了とする。とありますが、信号確認試験にあたり、既設製造会社の立ち合いは必要でしょうか。また、必要な場合監視制御設備の既設製造会社をご教授ください。	・既設製造会社の立ち合いのもと、各種試験を実施すること。 ・既設製造会社：三菱電機(株)